



認定書

愛知県名古屋市南区鶴里町3丁目11番地
中衛工業株式会社
代表取締役社長 関谷 俊征

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成31年 3月15日

国土交通省中部地方整備局長
勢田 昌功



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象人員(人)	日平均汚水量(㎥/日)
5-19-H-004	CHUEI OMIII-5型	滋賀県湖南市高松町2-1 株式会社クボタ 滋賀工場	建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合する担体流動接触ろ床循環方式	5	1.0
5-19-H-004-1	OMIII-7型	沖縄県うるま市具志川3445番地 有限会社三和工業		7	1.4
5-19-H-004-2	OMIII-10型			10	2.0

2. 別添図書

- ①型式適合認定書の写し
- ②製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- ③検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- ④施工要領書
- ⑤維持管理要領書