



仕様表

種類/型式	合併処理/OMⅡ-25(P)型		有効容量	夾雑物除去槽	2.839
処理方式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動循環方式		(m ³)	嫌気ろ床槽	2.818
				担体流動槽	1.284
処理対象人員	25人		沈殿槽	0.737	
一人当り汚水量	0.2 m ³ /人・日		消毒槽	0.078	
計画水量	5.0 m ³ /日		総容量	7.756	
流入水BOD濃度	200 mg/L	流入水COD濃度	100 mg/L	放流ポンプ槽容量	0.131
放流水BOD濃度	20 mg/L 以下	放流水COD濃度	30 mg/L 以下		
BOD除去率	90%以上	COD除去率	70%以上		
流入水T-N濃度	45 mg/L	流入水SS濃度	160 mg/L		
放流水T-N濃度	20 mg/L 以下	放流水SS濃度	15 mg/L 以下		
T-N除去率	56%以上	SS除去率	91%以上		
送風機	風量 200L/分(0.02MPa)	薬剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)		
	仕様 100V, 175/185W, 1台		φ70×200g×14錠(最大保重量)		
放流ポンプ	80L/分×5m×0.15kW		自動交互運転		
マンホール	φ450×2個, φ600×2個		安全荷重500kg※		

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー(安全荷重1500kg等)をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	CHUEI OMⅡ-25(P)型
人槽	25人槽
中衛工業株式会社	